

## Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I

GG.271.6.2014

Trzebiechów, dnia 1.07.2014

URZĄD GMINY TRZEBIECHÓW  
ul. Sulechowska 2  
66-132 Trzebiechów  
tel./fax (68) 351 41 22, 351 41 31

### ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

#### Treść pytania:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2014 rozzd. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na ww zadaniu zmianę przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi współpracującą z komorą zasuw za przepompownią na rozwiązanie równoważne przepompowni typu suchego z pompami zatapialnymi ( ze zintegrowanym płaszczem chłodzącym), gdzie przez wzgląd na funkcjonalność komory suchej przepompowni zasuw znajdują się w komorze, która w pełni umożliwia prowadzenie czynności eksploatacyjnych z zachowaniem co najmniej wymaganej przestrzeni roboczej o średnicy fi 600mm?

#### Odpowiedź:

Zmiana taka jest dopuszczalna. Należy jednak zwrócić uwagę na zachowanie wymiarów zewnętrznych pompowni (w planie) gdyż ewentualne zwiększenie zbiorników skutkować może koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę (w zakresie zagospodarowania terenu). Ważne jest także by zmniejszeniu nie uległa pojemność czynna (retencyjna) zbiorników. Dlatego też, przed wydaniem zgody na zmianę sposobu rozwiązania pompowni, należałoby zapoznać się ze schematem wymiarowym propozycji zamiennej.

Ważne jest również, przy etapowej realizacji zadania inwestycyjnego, dopilnowanie by wszystkie pompownie sieciowe były technicznie spójne.

Zaproponowane rozwiązanie, jakkolwiek bardziej funkcjonalne eksploatacyjnie, jest zazwyczaj droższe od zaproponowanego w projekcie.

Zmiana taka musi także zostać zaakceptowana przez jednostkę dofinansowującą – zadanie dofinansowane w ramach PROW.

Z up. WÓJTA  
*Zenon Rychły*  
Sekretarz Gminy