

GG.271.13.2014

Trzebiechów, dnia 14.11.2014r.

URZĄD GMINY TRZEBIECHÓW
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
t./fax (68) 351 41 22, 351 41 31

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada opinię konserwatora zabytków dotyczącą planowanej Termomodernizacji? Jeżeli tak, to prosimy o jej załączenie do przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada opinii konserwatora zabytków dotyczącej termomodernizacji.

Pytanie 2. Proszę o podanie powierzchni użytkowej oraz kubatury dla poszczególnych budynków.

Odpowiedź: Kubatura i powierzchnia zabudowy budynku Zespołu Edukacyjnego : 23850 m³ / 1369,1 m², dla pozostałych budynków Zamawiający nie posiada danych.

Pytanie 3 Czy Zamawiający posiada inwentaryzację lub dokumentację archiwalną dla któregoś z obiektów?

Odpowiedź: Częściowa inwentaryzacja budynku Zespołu Edukacyjnego zamieszczona została w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4. Prosimy o podanie mocy kotłowni przewidzianej do przebudowy oraz opisu ile budynków ona obsługuje.

Odpowiedź: Moc kotłowni 1MW, Zadanie:

- zasilanie c.o. budynku Zespołu Edukacyjnego, budynku Urzędu Gminy, sali gimnastycznej z zapleczem, sali wiejskiej, biur Zakładu Gospodarki Komunalnej, pomieszczeń Straży Pożarnej, biblioteki, pomieszczeń rehabilitacji,
- przygotowanie c.w.u. – Zespół Edukacyjny, sali gimnastycznej z zapleczem, sali wiejskiej, biur Zakładu Gospodarki Komunalnej, pomieszczeń rehabilitacji.

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Drobek