

Pytania do przetargu:

1. Prosimy o weryfikację kosztorysu dla części 1 przetargu, nazwa kosztorysu „Sieci kanalizacyjne KS1 1.3 1.4 Ks6”. Kosztorys ten zawiera kanał KS1, który zgodnie z zakresem wskazanym w SIWZ nie jest przewidziany do wykonania w całości zaprojektowanej, natomiast kosztorys zawiera pozycje i obmiary dla całego zakresu kanału KS1. W dziale 3 i 4 (poz. 178-186) tego kosztorysu zawarte są pozycje, które odnoszą się do szerszego zakresu projektu – kanały Ks 1, 1.3, 1.4, 6, 6.1, 6.2. Prosimy o zmianę obmiarów dla tego kosztorysu, aby zawierały ilości zgodne z poszczególnymi zakresami zadań oraz były jednolite dla wszystkich Oferentów.

2. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w kosztorysie „Sieci kanalizacyjne KS1 1.3 1.4 Ks6” zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 13-02-2018.

3. Czy Zamawiający może wskazać miejsce ( rurociągi kanalizacji deszczowej, rowy, stawy itp.) gdzie należy odprowadzać wodę z pompowania podczas wykonywanych robót, ponieważ po przeprowadzonej wizji w terenie nie widzimy możliwości zrzutu wody z pompowania? Prosimy również o informację czy ewentualnie urządzenia do odbierania wody są drożne i mają odpowiednią przepustowość dla przyjęcia dużych ilości wody z pompowania igłofiltrami podczas robót budowlanych.

Trzebiechów 02.02.2018 r.

GG.271.17.1.2017

Wyjaśnienia do zapytań w związku z przetargiem na realizację inwestycji pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów**”;

Ad. 1

W zakresie zadań dokonano korekty.

Ad 2.

Termin złożenia oferty został przedłużony do dnia 07.02.2018 r. godz. 11.00.

Ad 3.

W obrębie ul. Sulechowskiej znajduje się kanalizacja deszczowa do której można będzie zrzucić wodę z pompowań na pozostałym terenie pozostają działki będące własności Gminy Trzebiechów.

Z up. WÓJTA  
*Zenon Rychły*  
Sekretarz Gminy