

Trzebiechów 23.02.2018 r.

GG.271.17.2.2017

Wyjaśnienia do zapytań w związku z przetargiem na realizację inwestycji pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów**”;

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników przepompowni ścieków z polimerobetonu?
2. Prosimy o określenie kosztów wpięcia przepompowni ścieków do istniejącego systemu monitoringu GPRS HYDRO-NET w gminie Trzebiechów.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowego alternatywnego systemu monitoringu GPRS dla przepompowni ścieków ?

Odpowiedź:

1. odpowiedź projektanta w dalszym piśmie,
2. Kalkulacja własna,
3. Tak pod warunkiem pełnej kompatybilności z istniejącym systemem.

Odpowiedź na zapytanie 2:

1. Przedmiary w pliku kosztorysy na stronie int. Zamawiającego.
2. Tak dopuszcza się złożenie oferty tylko na wybrana część
3. Rozliczenie jest ryczałtowe wobec czego nie przewidujemy podwyższenia wielkości w przedmiarach.
4. Na ul. Sportowej bezpośrednio po wykonaniu kanalizacji następuje remont całej drogi z kostki polbrukowej.
5. Jest zgoda z okresu projektu, należy przewidzieć odtworzenie terenu - koszt po stronie wykonawcy
6. jw.
7. odp. Projektanta w załączeniu.
8. jw.

Ponadto odpowiedź projektanta:

Nasze stanowisko nt. zastosowania studni z tworzyw sztucznych zostało określone w przesłanym piśmie, jest niezmiennie i dotyczy wszystkich odcinków zaprojektowanej sieci. Możliwość zamiany studni na wykonane z tworzyw sztucznych wymaga indywidualnej analizy dla każdego z odcinków sieci.

Eksplatacyjne zasady BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437), które obowiązuje, w niezmienionej formie, od 24 lat.

Zmiana wysokości zwierciadła wód gruntowych na przestrzeni 14 lat, które upłynęły od badań, jest możliwa. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wskazane jest wykonanie kilku kontrolnych odwiertów, najlepiej w miejscach gdzie wykonane zostały otwory opisane w posiadanej przez UG Trzebiechów dokumentacji geotechnicznej.

Wójt Gminy
Izabella Staszak