



BIOSYSTEM Przedsiębiorstwo Inżynierii Biochemicznej

51-315 Wrocław ul. Miłostowska 33/2 tel.: +48 71 725 70 85
e-mail: biuro@biosystem.com.pl www.biosystem.com.pl

Wrocław, 09 stycznia 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Parkowa 1c

66-132 Trzebiechów

Sz.P. Krzysztof Zakrzewski

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 04.01.2018 r informuję że:

1. Samodzielna zamiana studni polimerobetonowych na studnie z tworzyw sztucznych przez Wykonawcę jest niewskazana, z uwagi na głębokość sieci kanalizacyjnej oraz niekorzystne warunki gruntowo – wodne. Określenie możliwości wykonania takiej zamiany, dla wybranych punktów, wymagało by zweryfikowania dokumentacji projektowej oraz wykonania obliczeń statycznych. Dopuszcza się natomiast zamianę studni polimerobetonowych na betonowe, szczelne, zabezpieczone od zewnątrz powłoką hydroizolacyjną.
2. Zbiornik pompowni P-8 może zostać wykonany z każdego z materiałów, wskazanych przez Oferenta. W przypadku zastosowania betonu niezbędne jest wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej.

Z poważaniem

Łukasz Koziarski

BIOSYSTEM Łukasz Koziarski

Przedsiębiorstwo Inżynierii Biochemicznej

51-315 Wrocław, ul. Miłostowska 33/2

NIP: 896-101-73-88, Regon: 931171985

tel. 71/329 26 00, www.biosystem.com.pl

WŁAŚCICIEL

Łukasz Koziarski