

ZP.271.4.2012

Trzebiechów, dnia 26.01.2012

Dotyczy: przetargu : **„Remont sali wiejskiej w m. Mieszkowo w gminie Trzebiechów”**.

Treść pytania: Ile litrów powinien mieć bojler przewidziany w poz. 144 przedmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z poz. 145 przedmiaru – 150 litrów, moc 2000W.


WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek