

ZP.271.4.2012

Trzebiechów, dnia 27.01.2012

Dotyczy: przetargu : **„Remont sali wiejskiej w m. Mieszkowo w gminie Trzebiechów”**.

Treść pytania: Proszę o podanie z jakich materiałów ma być wykonany daszek nad wejściem, w dokumentacji jest zapis dotyczący producenta i wymiarów. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja nośna i w jakim kolorze ma być poliwęglan oraz konstrukcja.

Odpowiedź: Materiał dla wykonania konstrukcji – dopuszcza się stal jak i aluminium, kolor konstrukcji ciemny brąz. Poliwęglan jednokomorowy przezroczysty.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Drobek