

ZP.271.2.2012

Trzebiechów, dnia 27.01.2012

Dotyczy: przetargu : **„Remont sali wiejskiej w m. Mieszkowo w gminie Trzebiechów”**.

Treść pytania: Proszę o szczegółowe podanie elementów systemu DPG kominka i sprecyzowanie ile pomieszczeń ma ogrzać i czy obieg powietrza ma być grawitacyjny czy mechaniczny.

Odpowiedź:

Zabudowa kominka: dół wraz z półką gr. 3cm – zabudowa z konglomeratu w kolorze jasnym, powyżej półki zabudowa z płyt G-K (p.poż. gr. 12,5mm) od wewnątrz zabezpieczenie płyt i ścian wełną mineralną 2cm (z przeznaczeniem do kominków) na pełnej wysokości. W zabudowie należy przewidzieć montaż kratki wywiewnych. Wkład kominkowy o mocy min. 6kW. Zabudowa na rzucie prostokąta (70x120cm) na pełną wysokość pomieszczenia.