

ZP.271.5.2012

Trzebiechów, dnia 26.01.2012

Dotyczy: przetargu : „**Remont dachu magazynu w m. Trzebiechów w gminie Trzebiechów**”.

Treść pytania: Proszę o podanie o jakim wykroju, powłoce i kolorze użyć dachówki na wykonanie nowego pokrycia?

Odpowiedź: Dachówka karpiówka półokrągła, gładka w kolorze naturalnym (ceglastym) nieszkliwiona.

Treść pytania: Brak w przedmiarze pozycji związanej z pokryciem dachu membraną dachową co jest niezbędne dla wykonania nowego pokrycia dachowego zgodnie z sztuka budowlaną. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W dniu 26.01.2012 został zamieszczony poprawiony i uzupełniony przedmiar robót.

Treść pytania: Proszę zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej innego rysunku rzutu dachu gdyż aktualny jest nieczytelny i nie można z niego odczytać wymiarów.

Odpowiedź: W dniu 26.01.2012 zostanie zamieszczony nowy rzut dachu.


WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek